

نتایج نهایی آزمون EMC

PDU	نام محصول
PMX	علامت تجاری / نام سازنده
PDUS122004-32	مدل / نوع
-	شماره سریال / IMEI

استاندارد مرجع: CISPR 32 & CISPR 35

گزارش آزمون به پیوست است.

نمونه با الزامات استاندارد مطابقت دارد مغایرت دارد (شرح در ملاحظات ارائه شده است)

ملاحظات:

نمونه فوق با اتصال بدنه دستگاه به سیستم زمین در آزمون مصونیت در برابر تخلیه الکتریسیته ساکن مطابق با روش آزمون IEC 61000-4-2 قبول شد.

نمونه فوق با اضافه کردن دو عدد فریت بر روی کابل های سیگنال و تغذیه در آزمون مصونیت در برابر رگباره مطابق با روش آزمون IEC 61000-4-4 قبول شد.

