

نام فرآورده	PDU :	در خواست کننده : شرکت هوشمند سازان مبتکر افق
علامت تجاری / سازنده فرآورده: PMX	آدرس	: تهران-بلوار کاشانی-کوچه مختاری-پ ۲۵
مدل/کد مشخصه فرآورده	PDUS122004-32 :	تاریخ صدور نتیجه : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مشخصات اسمی	Input: 220-240 V, 50/60, Hz, 32 A Output: 220-240 V, 16 A Per Bank	

گزارش آزمون ایمنی به پیوست است.

نمونه فوق با الزامات استاندارد مطابقت دارد مغایرت دارد (شرح مغایرت در توضیحات ارائه شده است)

ملاحظات :

۱- آزمون‌های مخرب بر روی نمونه فوق انجام شده است.
 بر اساس نشانه‌گذاری‌های ضمیمه، عدم انطباق‌های مربوط به نشانه‌گذاری دستگاه رفع شده تلقی شده است.
 با ارائه برد مدار چاپی جدید، عدم انطباق مربوط به جنس برد و فواصل هوایی و خزشی برد مدار چاپی رفع شده تلقی شده است.

تأییدکننده (مدیر فنی): آ. شجاعیان


